

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA 21/11/2018

IL DIRIGENTE



Regione Siciliana

Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete"

Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e Manutenzione Servizi a rete.-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 609 DEL 27 NOV. 2018

OGGETTO: Smontaggio colonna di emungimento impianto di captazione acqua potabile pozzo Agate per accertamento avaria. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Geotecnica Mediterranea da Campobello di Mazara (TP).
CIG: _____

AUTENTICA

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetro, _____

IL RESPONSABILE

	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
3	SEGRETARIO GENERALE		
4	Ditta Incaricata		
5	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetro.tp.it

III° SETTORE UFFICIO TECNICO

LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

DATA, _____

IL FUNZIONARIO

Assunto Impegno n° 666 del 20 NOV. 2018

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° 8150,1

Fondo risultante £. _____

Imp. Precedente £. _____

Imp. Attuale £. 1.705,07

Dispon. Residua £. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Vincenzo Caimè

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

Premesso che:

- Alla VI Direzione Organizzativa "Servizi a rete" è attribuita la competenza della manutenzione degli impianti elettromeccanici a servizio dei pozzi artesiani di captazione acqua potabile;
- Durante i normali controlli di routine è stato rilevato lo stato di fermo e quindi una grave avaria al sistema di emungimento di acqua potabile a servizio dell'impianto di captazione denominato Agate sito in c.da Airone Staglio;
- L'impianto di cui trattasi nell'ultimo periodo (gennaio e agosto corrente anno) è stato oggetto di interventi di sostituzione ex novo del motore elettrico andato in avaria per cause da imputare probabilmente all'ostruzione della camicia del pozzo artesiano, alla profondità di circa mt. 130.00, dovuta alla presenza di calcare passato attraverso le maglie vetuste della camicia finestrata del pozzo;
- Nel mese di gennaio del corrente anno in particolare il pozzo artesiano è stato opportunamente pulito con mezzo meccanico a percussione e relativa sonda a cucchiaio specialmente nella parte interessata dall'ostruzione;
- i sopraccitati corposi interventi nel pozzo artesiano di cui trattasi fanno pensare nella peggiore delle ipotesi ad una frana dei substrati di terreno in profondità al perforo;
- l'impianto di cui trattasi normalmente assicura una portata nominale di 15 litri/sec. di acqua, assolutamente preziosa per garantire la corretta distribuzione della stessa a tutti gli utenti fruitori del servizio acquedotto;
- il mancato funzionamento dell'importante unità tecnologica ha contribuito ad alterare ancora di più il già delicato equilibrio nell'esercizio della distribuzione dell'acqua, pertanto, è causa di notevoli disagi agli utenti acquedotto della città per la difficoltà di servire, a causa della bassa pressione nelle condotte idriche, le zone piezometricamente più alte dei serbatoi generali e quelle più lontane dagli stessi;
- ad aggravare ancor più la situazione è il mancato funzionamento per avaria dell'impianto di captazione denominato "Ingrasciotta 3" che è prossimo comunque nei prossimi giorni all'inizio delle operatività per la risoluzione della problematica;

Riconosciuta la necessità di procedere nello smontaggio della colonna di emungimento posta all'interno della camicia del perforo esistente per accertare le cause dell'avaria e pianificare le conseguenziali operatività relative alla riattivazione dell'importante sistema di captazione, anche alla luce del fatto che già alcuni utenti del servizio acquedotto hanno segnalato in diverse zone della città la mancanza del prezioso liquido al contatore e hanno inoltrato richiesta di approvvigionamento acqua a mezzo dell'unica autobotte comunale;

Considerato che:

- è urgente e imprescindibile finalizzare il procedimento per le verifiche tecniche sopra richiamate anche al fine di permettere all'ufficio di redigere o acquisire preventivi mirati alla risoluzione della problematica;
- su disposizione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete" è stata contattata la ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.n.c., corrente in Campobello di Mazara, nella via Rosario n. 20, P.I. 02060740814, specializzata nel settore e di fiducia dell'Amministrazione;
- la ditta sopra richiamata si è dichiarata disponibile, date le criticità del caso, per lo smontaggio immediato della colonna di emungimento del sistema di cui trattasi al fine di accertare le cause della grave avaria;
- la ditta si è dichiarata, altresì, disponibile ad effettuare le operatività agli stessi prezzi adottati in analogo procedimento di smontaggio e riattivazione impianto di captazione (39% di ribasso sui prezzi posti a base d'asta -- determinazione dirigenziale n. 431 del 30.07.2018 relativa allo smontaggio della colonna di emungimento del pozzo Agate);

Calcolata la spesa per le operatività necessarie in complessivi € 1.685,00 oltre iva come per legge, secondo la qui di seguito elencata distribuzione degli interventi:

- Smontaggio dell'intera colonna presente all'interno del perforo: mt. 142,00 x € 9,90* = € 1.405,80;
(* prezzo al metro lineare ricavato dall'applicazione del ribasso d'asta offerto del 39% sull'importo posto a base di gara di € 16,28 € di cui alla determina dirigenziale di affidamento lavori n. 431 del 30.07.2018);

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio agosto 2012, n. 95, convertito con modificazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, la quale prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012);

Considerato che da dedicata consultazione del sito www.acquistinrete.pa, relative alle convenzioni attive CONSIP, non sono state trovati prodotti compatibili con quelli oggetto della presente procedura;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- il D.Lgs 19.04.2017, n. 56 "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- il D.Lgs 19.04.2017, n. 56 "disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 19.04.2006, n. 50";
- la linea guida n.4 emanata dall'Anac, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206 del 01.03.2018;

Acquisito il Durec online regolare della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.";

Visto il report aggiornato fino al 31/10/2018 estratto dall'elenco delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani (white list), dal quale risulta che la ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s." è iscritta alla sezione "noli a freddo di macchinari";


Riconosciuta la propria competenza;

PROPONE

1. **AFFIDARE** alla ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s." con sede a Campobello di Mazara (TP) nella via Rosario n. 20, P.I. 02060740814, l'effettuazione dei necessari interventi tecnici per lo smontaggio del pozzo Agate, riassunti in premessa, per l'importo di complessivi € 1.715,07, di cui € 1.405,80 per interventi ed € 309,27 per iva al 22%.
2. **IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 1.705,07 imputando lo stesso alla missione 09, programma 04, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2018;
3. **DARE ATTO** che:
 - il superiore impegno viene assunto ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
 - la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si procederà a stipulare contratto d'appalto bensì i patti e le condizioni saranno stabilite tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - dovrà essere acquisito, prima del concreto inizio dei lavori, un Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in conformità alle prescrizioni del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
 - alla liquidazione si provvederà a ultimazione delle operatività con separato provvedimento dirigenziale, a presentazione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori e per la congruità del prezzo applicato dal funzionario tecnico preposto che dovrà presenziare in loco per tutta la durata delle operatività.
4. **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Caimè



Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete"

Vista:

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo Caimè;
- La Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 29 del 29.08.2018;
- L'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse che qui si intende integralmente riportata;

Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile
VI Direzione Organizzativa "Servizi a rete"
Ing. Danilo La Rocca

