



Regione Siciliana

Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Servizi a Rete - Progetti Speciali ed Iniziative dell'Unione Europea

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 18.09.2019

OGGETTO: Affidamento Lavori per riparazione impianto elettromeccanico del pozzo di emungimento idrico denominato "La Cascia" sito in c.da Bigini, e del pozzo "Infranca" in c.da Stella, alla ditta GEOTECNICA MEDITERRANEA di Maggio Angela, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – Impegno di spesa

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI

DATA

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | SINDACO | sindaco@comune.castelvetro.tp.it |
| 2 | SEGRETERIA GENERALE
(Registro Unico) | |
| 3 | X DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA | |
| 4 | ALBO PRETORIO | messi@comune.castelvetro.tp.it |
| 5 | Ditta: Geotecnica Mediterranea | |

Asunto Impegno n° _____ del _____

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____ mp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

II RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – Servizi a Rete

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

PREMESSO che:

- A seguito di controlli di routine eseguiti dal personale dell'ufficio acquedotto sull'impianto di captazione di acqua potabile denominato "La Cascia" in c.da Bigini nel territorio di Partanna (TP) si è riscontrato lo stato di fermo per avarie al sistema elettromeccanico di emungimento;
- Dai controlli presso il bottino di raccolta Clemente sito in c.da Airone Staglio è stata accertata l'interruzione del prezioso liquido proveniente dal pozzo artesiano ex La Cascia sito in c.a Bigini nel territorio di Partanna;
- A seguito dei dovuti controlli visivi e strumentali del sistema effettuati dallo scrivente è stato accertato quanto segue:
 - Il sistema si trova in stato di fermo in quanto dall'apertura della saracinesca idraulica dedicata non fuoriesce acqua;
 - Il quadro elettrico di comando e protezione del motore si trova in tensione;
 - Il relè termico posto all'interno del quadro elettrico è regolato normalmente in funzione del carico elettrico presente;
 - la linea di alimentazione dal quadro fino all'inizio della discesa all'interno del pozzo artesiano, ivi comprese le giunzioni derivate di superficie, risultava ammalorata ed in cattivo stato di conservazione;
 - successivamente, in data 11.09.19, venivano segnalate problematiche sull'approvvigionamento della zona di c.da Stella, cosicché si effettuava anche un sopralluogo sul pozzo Infranca; da cui si constatava un anomalo emungimento di acqua contenente sabbia, ed un tiraggio inferiore rispetto al normale.

RITENUTO che, al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza, nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, e considerata l'importanza, la natura e la tempestività ad eseguire le lavorazioni, non potendo ricorrere alle ordinarie procedure, che richiedono tempi più lunghi, si riconoscono le circostanze per intervenire con urgenza, richiedendo, con pec del 30.08.2019, un preventivo ad una ditta presente nel territorio che desse accertata affidabilità e disponibilità ad intervenire con immediatezza;

RITENUTO, non disponendo di impresa contrattualizzata con l'Ente, di contattare la ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s., con sede in Campobello di Mazara (TP), via Rosario 11. 20, partita iva 02060740814, iscritta nell'albo delle ditte di fiducia dell'Ente, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi necessari alla risoluzione della problematica;

VISTO, il preventivo (all. "A") della ditta Geotecnica Mediterranea trasmesso con PEC del 2.09.2019, acquisita al prot. n° 34548 del 4.09.19, dal quale si riscontrano tutte le attività e gli interventi necessari da eseguire per la riattivazione del pozzo artesiano "La Cascia", per l'importo complessivo di € 8.864,52 di cui €

7.266,00 per lavori ed oneri per la sicurezza in cantiere ed € 1598,52 per iva al 22%; - parimenti, per quanto riguarda il pozzo "Infranca", constatato il funzionamento della componentistica elettrica, e rilevando possibili anomalie sulla parte idraulica della pompa che ne limitano la capacità, previa richiesta con pec del 12.09.19, la ditta Geotecnica Mediterranea ha inviato il preventivo per lo smontaggio della colonna ed il sollevamento della pompa, operazione necessaria affinché si possa, con intervento successivo, controllare la parte idraulica della pompa ed effettuare le eventuali riparazioni/sostituzioni necessarie; il preventivo per tale operazione (all. "B"), è di €. 1180,00 per lavori, più €. 259,60 per iva alla 22%.

RILEVATO che la spesa sopra richiamata per i due interventi è di 8.446,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza in cantiere, più €. 1858,12 per iva al 22%, per un totale di € 10.304,12 che può essere imputata alla missione 09, programma 04, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019;

CONSIDERATO che per la copertura finanziaria dell'intervento è necessario procedere all'impegno di spesa;

ACQUISITO il Durc online regolare della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s. a.s." - scadenza validità 12.11.2019

PRESO ATTO che i lavori evidenziati nel preventivo saranno eseguiti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale e finalizzati a scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza e a evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

CONSIDERATO che, la ditta Geotecnica Mediterranea s.r.l. di Maggio Angela & C. s.a.s. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, risultava già iscritta nella white list della Prefettura di Trapani fino al 6.09.2019, in base al quale sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo"; e che, in ogni caso, è stata richiesta nuova informativa prot. PR_TPUTGOO62933 del 16.09.2019; ed inoltre che, in riferimento alla direttiva prot. n.36337 del 4.10.17 della Commissione Straordinaria, ravvisando una causa di urgenza per i motivi sopra esposti, si ritiene di dover procedere sotto condizione risolutiva;

L'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ATTESTANDO, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse che qui si intende integralmente riportata; Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

DETERMINA

1) **DARE ATTO** che:

- gli interventi sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. poiché sono stati disposti al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza e danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- per i lavori è stata prevista una spesa complessiva di € 10.304,12 di cui € 8.446,00 per lavori ed oneri per la sicurezza in cantiere ed € 1.858,12 per iva al 22%;

2) **AFFIDARE** , sotto condizione risolutiva nel rispetto della direttiva prot. n.36337 del 4.10.17 della Commissione Straordinaria, ravvisando una causa di urgenza per i motivi esposti in premessa, alla ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s. ", con sede in Campobello di Mazara (TP), via Rosario 11. 20, partita iva 02060740814, l'esecuzione dei lavori di riattivazione del pozzo denominato "La Cascia" in c.da Bigini, e per il sollevamento della pompa del pozzo denominato "Infranca", per l'importo complessivo di € 10.304,12 di cui € 8.446,00 per lavori ed oneri per la sicurezza in cantiere ed € 1858,12 per iva al 22%;

3) **IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 10.304,12, imputando lo stesso alla missione 09, programma 04, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019;

4) **DARE ATTO**, altresì, che:

- il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 267/2000;

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

5) **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il Responsabile della VI Direzione

f.to Ing. Danilo La Rocca

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelvetro 18/09/2019

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

DATA, _____

IL RESPONSABILE
