



Città di Castelvetro Selinunte

II[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE”

VERBALE n. 1 del 19/01/2022

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno diciannove (19) mese di Gennaio, negli uffici del primo piano in via della Rosa (Uffici Tecnici) si riunisce la II[^], C.C.P., convocata per le ore 9,00, giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 1647 del 19/01/2022, per discutere i seguenti punti all'O.d.G.

- 1) Audizione Dott. Vincenzo Caime - Resp. della VI Direzione Organizzativa.
- 2) Analisi sullo stato dell'arte del depuratore Comunale (Marinella - Selinunte).
- 3) Acquisizione di tutte le relazioni inerenti il depuratore – analisi acque ecc.
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 9,00 il Vice Presidente della II[^] Commissione Corleto constatato il numero legale dichiara aperta la seduta in prima convocazione.

Sono presenti: Corleto Anna, Tripoli Aldo, Manuzza Antonino, Craparotta Marcello, Abrignani Angelina.

Presiede la seduta il vice presidente Anna Corleto le funzioni di segretario sono svolte dalla dipendente comunale Vita Maria Barruzza.

Il Presidente inizia la seduta ringraziando i componenti della Commissione per la partecipazione e inizia a trattare il primo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Dott. Caime Responsabile della VI Direzione che inizia a trattare il secondo punto a.d.g.: “Analisi sullo stato dell'arte del depuratore di Marinella di Selinunte” (fonte di molte preoccupazioni).

Caime: Il depuratore è stato sempre fonte di preoccupazioni fin dagli anni ottanta, periodo in cui è stato progettato.

Alle ore 9.15 entra in commissione il consigliere Curiale.

Caime: con le alluvioni dello scorso Novembre le criticità del depuratore sono aumentate, che oltre ha rendere la struttura fatiscente, le eccessive precipitazioni hanno creato lo smottamento della strada che ha limitato anche l'accesso alla Pre Riserva.

Caime: ritornando al depuratore e da trenta anni che non smette mai di fare “cronaca” ora si è arrivati al rischio crollo, si è chiesto intervento dell'Ingegnere Calcara Geotecnico e da un primo esame ritiene che non abbia problemi di stabilità in quanto le vasche di accumulo sono in cemento e ben posizionate il problema resta la pavimentazione, si resta in attesa di una relazione tecnica, quindi al momento il depuratore funziona.

Caime: il depuratore è stato progettato per sopportare circa 12 mila utenze non ce la fa ha depurare bene quando la borgata arriva a 40 mila persone del periodo estivo.

Caime: il pavimento sottostante alle vasche è sdruciolevole non può essere considerato agibile, infatti, la vasca di cemento con i liquami del depuratore rischia di precipitare sugli scogli, e non riuscire a versare i liquami nel pennello a mare, per lo scarico finale.

Curiale: i responsabili e custodi del depuratore riescono ad accedere nell'impianto?

Caime: sì, ma la pavimentazione è quasi ceduta perché sotto è costituita da una zona argillosa e nel corso dei decenni ha provocato delle enormi crepe alla base dell'intero impianto (si pensa che sotto il depuratore ci siano delle falde acquifere) tutto ciò rende la situazione preoccupante.

Caime: si pensa che questo impianto di Marinella di Selinunte dovrebbe essere convertito in stazione di sollevamento dei reflui, con l'adeguamento del depuratore comunale via Errante Vecchia a Castelvetro.

Caime: nel 2011 l'ARPA dà il consenso al comune di poter scaricare nel mare mediterraneo, adesso il depuratore è pressoché inagibile e il dipartimento chiede di fare gli adeguamenti perché la struttura ormai particolarmente fatiscente non funziona adeguatamente e si rischia che nel mare possano essere riversare acque non perfettamente depurate.

Curiale: è un problema solo strutturale o altro, il depuratore mantiene la sua funzionalità? Le analisi sono fatte in maniera regolare?

Caime: il periodo ottobre - aprile, le analisi sono confortanti, ma il periodo estivo che la popolazione aumenta per via della stagione turistica le analisi sfiorano.

Caime: l'amministrazione ha fatto in modo di farlo funzionare sempre, molte utenze in maniera abusiva si sono allacciate alle acque bianche. Le acque reflue bianche vanno direttamente nel pennello a mare.

Caime: in piazza Empedocle a Marinella, le pompe di sollevamento delle due vasche una reflue bianche e una reflue nere, non funzionano bene si sta provvedendo ad installare una elettropompa nella vasca delle reflue bianche per un corretto funzionamento.

Caime: il commissario del governo per i rischi del dissesto idrologico ha nominato il commissario straordinario Maurizio Croce per attuare un progetto di massima.

Caime: l'Amministrazione ha chiamato l'ing. Calcara (art. 23 del codice dei contratti) a presentare un progetto di massima – il discorso depuratore potrebbe essere sbloccato inserendolo in un piano di emergenza – calamità naturali.

Alle ore 10,10 esce Curiale dalla commissione.

Alle ore 10.15 la commissione avendo trattato tutti i punti in premessa chiude la seduta.

Il Segretario
F.to Vita Maria Barruzza

Il V. Presidente
F.to Corleto Anna